

## Zpráva o kvalitě a úrovni údržby LDS za rok 2013

V Praze dne 10. dubna 2014

Lokální distribuční soustava držitele licence Neos Invest, a.s., byla provozována v roce 2013 bez výpadků dodávky elektřiny pro konečné zákazníky.

Dne 21.5.2013 proběhlo odpojení transformátoru T4 a odvoz k opravě vinutí.

Dne 25.6.2013 bylo namontován po opravě transformátor T4. Veškeré činnosti spojené s manipulací a připojením, neměli vliv na chování distribuční soustavy pro konečné zákazníky z LDS.

V průběhu roku se prováděly běžné opravy na distribuční síti, čištění rozvaděčů, dotahování spojů, nátěry, výměna a doplňování zdrojů vnitroareálového veřejného osvětlení.

Revize elektrických zařízení a ručního nářadí, byly prováděny externími revizními technikami elektro podle plánu revizí na rok 2013.

Údržba byla průběžně prováděna po celý rok útvarem energetického hospodářství podle plánu preventivní údržby a preventivních oprav na rok 2013 celkem čtyřmi pracovníky Neos Investu, a.s..

S pozdravem

Luboš Škornička  
odpovědný zástupce držitele  
licence č. 120102044

